

## ジオダブルサンド工法に於ける地下埋設物の不具合対処方法

Q ジオダブルサンド工法では路床を防水シートで覆うため、水道管の破裂またはガス漏れなどの不具合が発生したときの対処方法は？

### (1) 水道管の場合

ア) 鋳鉄管は直径 150mm 以上にはバクテリアなどの侵蝕、電蝕防止のため袋をかぶせています。従って路床が防水シートで敷設されていてもされてなくとも不具合が発生したときは同じで、スパンごとの管理が流量計にて浄水場で解明出来ます。